



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности г. Сочи

Отделение надзорной деятельности Лазаревского района ул. Калараш, 143а
номер телефона диспетчера МЧС России – 8(493617)20-59 Южного регионального центра МЧС России – 8(863)240-66-10
(наименование территориального органа ГПН)

Предписание № 16411/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 96 г. Сочи

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуальный предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
города Сочи по пожарному надзору № 164 от «28» апреля 2014 года, ст. 6 Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч. 00 мин.
«16» мая 2014. по 11ч. 00 мин. «16» мая 2014г. проведена проверка

Государственный инспектор по пожарному надзору г.Сочи ст. лейтенант дв. сл. Отанесян Сергей Арутюнович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96 г. Сочи, г. Сочи с. Солох-Аул ул. Лутчевая, 7

пожарному надзору, истребительного (шт) прокурор, наименование объекта надзора и его адрес
совместно с директором МОБУ СОШ № 96 г. Сочи Мищенко Мариной Владимировной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ Пр. Сл. Сл. Яны	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только в случае выполнения)
1	Не обеспечена пожарная безопасность объекта т.к. не выполнены в полном объеме мероприятия предусмотренные в проекте (не выполнен второй эвакуационный выход из столовой, не выполнено давящее из помещений коридоров учебного блока и т.д.) и не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. Не представлены документы подтверждающие, что пожарный риск не превышает допустимых значений. Не представлена декларация пожарной безопасности на школу.	ФЗ 123 ст. 64, ст. 6 Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий функциональной пожарной опасности класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведении, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, исполняет требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для	05.08.2014г.	5

конкретного объекта защиты. 3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. 4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или органы управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей. 6. Декларация пожарной безопасности учитывает как разработывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. 7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на легальном основании в силу вступившего в силу закона, декларация пожарной безопасности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до для вступления в силу законодательного Федерального закона.

05.08.2014г.

В связи с тем, что поэтажные коридоры учебного блока не обеспечены естественным освещением и наружных стенах и не выполнено вымощивание из поэтажных коридоров учебного блока, предусмотрено приобретение, не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре из учебного блока. Не проведен расчет времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону при пожаре.
ФЗ-123 ч. 1,3 ст. 53, 55

<p>10</p> <p>Автоматическая система противопожарной защиты (АПС) здания запроектирована и выполнена без учета вздымающейся, обесцениваемой негнущейся, обволакивающей водонепроницаемой и водонепроницаемой оболочки, в части количества пожарных извещателей, расстояния между ними</p> <p>ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ п. 61</p>	<p>пожарной безопасности требований пожарной безопасности к прокулам, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области охраны соответствия. 2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). 4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положениями настоящего Федерального закона не распространяется, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.</p> <p>ППР в РФ п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p> <p>СНИП 23-05-95 п. 7.6.2. Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ или для прохода людей; в проходах и на лестницах, служебных для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6-этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травмирования; в помещениях общественных и производственных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел; в производственных помещениях без естественного света</p>	<p>05.08.2014г.</p>
---	--	---------------------

<p>8</p> <p>Из обведенного зала на 74 человека выполняется один эвакуационный выход (проектно предусмотрено два выхода).</p>	<p>гражданские акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). 4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положениями настоящего Федерального закона не распространяется, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.</p> <p>ППР в РФ п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p> <p>СНИП 21-01-97* п. 6.28*. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и шпунты, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусмотреть ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, ступеней с различной шириной поступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.</p>	<p>05.08.2014г.</p>
<p>9</p> <p>В здании школы не выполнено эвакуационное (аварийное) освещение в актовом зале, в подсобных коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, а также в местах поворота коридоров.</p> <p>ФЗ-123 ст. 4; 6; 151; ч. 9 ст. 82; ППР в РФ п. 33; СНИП 23-05-95 п. 7.6.2.</p>	<p>Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений. Системы аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурсы работы автономного источника питания должны обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>ФЗ-123 ст. 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:</p> <p>1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по</p>	<p>05.08.2014г.</p>

	<p>пана, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта.</p>	05.08.2014г.
11	<p>Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в комнате отдухи охраны.</p>	05.08.2014г.
12	<p>Допущено эксплуатирование светильников со снятыми колпачками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.</p>	05.08.2014г.
13	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков указателей к навигационно-пожарных гидрантов.</p>	05.08.2014г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, физических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее постановление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке выполняющие ответственные функции за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности на объектах, находящихся на территории муниципального и межмуниципального жилищного фонда возлагается на ответственных за эксплуатацию (эксплуатацию) жилищного и межмуниципального жилищного фонда.

Инспектор ОНД Лазаревского района С.М. Орехов (должность, фамилия, инициалы) 16 мая 2014г.

Предписание для исполнения получено.

Место выдачи предписания государственного инспектора по пожарному надзору (должность, фамилия, инициалы) 16 мая 2014г.

Директор МОБУ СОШ №96 г. Сочи Министро М.В. (должность, фамилия, инициалы) 16 мая 2014г.

