

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ГОРОДЕ - КУРОРТЕ СОЧИ

354000, г. Сочи, ул. Роз 27 тел/факс: (8622) 647948; E-mail: sochi\_gsen@mail.ru

Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 96 г.  
Сочи  
г. Сочи, с. Харциз Первый,  
ул. Лучевая. д.7.

ПРЕДПИСАНИЕ № 52 п-24-2019  
28 марта 2019 года

«

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи сообщает, что в ходе проведения плановой выездной проверки, в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 96 г. Сочи от 26.02.2019 № 87р-24-2019 в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы № 96 г. Сочи по адресу: г. Сочи, с. Харциз Первый, ул. Лучевая. д. 7 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, ответственность за которые возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 96 г. Сочи, а именно:

в туалетах общеобразовательного учреждения часть стен без кафельного покрытия, что не позволяет проводить уборку с применением дезинфицирующих средств - нарушение требований п. 4.28 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

учебные помещения не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима - нарушение требований п. 6.2 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

большая часть светильников в учебных помещениях не оборудованы осветительной арматурой - нарушение требований п. 7.2.9 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

С целью устранения выявленных нарушений и на основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ предписываю:

Устранить нарушение требований пунктов 4.28; 6.2, 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 01.08.2019

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии сч.1 ст.19.5 К РФобАП.

Уведомить с приложением документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до 01.08.2019 по адресу: г. Сочи, ул. Роз, 27 ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

Настоящее предписание имеет обязательную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Е.В. Адамова

2704104